



Direzione Efficienza e Energia Termica

AIMAG SPA
VIA MAESTRI DEL LAVORO 38
41037 - MIRANDOLA(MO)

Oggetto: Richiesta per il riconoscimento del funzionamento della sezione denominata Centrale Cogenerazione San Felice s/P 1 e sita in Via Garibaldi, SAN FELICE SUL PANARO (MO) come cogenerativa ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 42/02 e s.m.i., ai fini del rilascio degli incentivi previsti dal DM 24 ottobre 2005 - **produzione anno 2017**.

Egregi signori,
ci riferiamo alle Vs. osservazioni del 05/07/2018 presentate in esito alla comunicazione della scrivente società del 04/07/2018, prot. GSEWEB/P20180194212, recante motivi ostativi all'accoglimento della domanda in oggetto, per rappresentarVi quanto segue.

Sulla base della documentazione da Voi inviata in allegato alle succitate osservazioni, Vi comunichiamo che è stata accolta la Vostra richiesta, ns. protocollo GSE/RCG2A28/03/201800033671 del 28/03/2018, relativa alla sezione di impianto in oggetto, da noi identificata con il codice **BA27**.

Infatti, l'indice di risparmio energetico "IRE" e il limite termico "LT", da noi calcolati sulla base dei dati che ci avete comunicato, sono risultati non inferiori ai valori minimi fissati Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente con la Delibera n. 42/02 e s.m.i.

Per quanto riguarda il successivo rilascio degli incentivi, Vi invitiamo a ottemperare a quanto specificatamente previsto all'art.4 del suddetto DM 24 ottobre 2005 e alla Sezione 2 della "Procedura per la gestione ed emissione dei certificati verdi per gli impianti alimentati ad idrogeno, celle a combustibile e impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento", approvata con il Decreto MSE del 21/12/2007.

Vi comunichiamo, inoltre, che dal 1 gennaio 2016, il meccanismo dei Certificati Verdi è stato sostituito da una differente forma di incentivo come previsto dal DM 6 luglio 2012 all'art. 19 (*Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo*).

Come stabilito dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 201/04, potranno essere effettuati sopralluoghi sulla sezione di impianto in questione, per accertare l'esattezza e l'accuratezza dei dati da Voi dichiarati all'atto della richiesta.

Con i migliori saluti.

Il Direttore

Gabriele Susanna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del
d.lgs 39/93, convalidata digitalmente